



Nota:

- Dimensionarea circuitelor de alimentare si distributie se va realiza de catre Executant functie de puterea finala solicitata de consumatori, dupa obtinerea avizului beneficiarului.
- Sectiunile cablurilor sunt orientative. Sectiunile reale vor rezulta in urma breviarelor de calcul.

Denumire consumator	Alimentare principala	Supraveghere tensiune bare	Alimentare panou automatizare si comanda vana plana nr. 1	Alimentare panou automatizare si comanda vana plana nr. 2	Alimentare panou automatizare si comanda vana plana nr. 3	Alimentare motor vana plana nr. 2	Iluminat exterior	Rezervă
Circuit	1	2	3	4	5	6	7	8
Pi (kW)								
Tip cablu Ddlap	cablu existent		cablu existent	CYAbY-F 4x4mmp	cablu existent	CYAbY-F 4x6mmp	cablu existent	
PG								

				Data	12.2021	Reabilitare vana plana rulanta nr. 2 si batardouri inchidere. Baraj Dridu-Priza Mostistea	PT+DE	SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA DE ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE 0,4 kV	CS - E - 01	Pl. nr.
				Proiectat	ing. M. Pirvu				ANEXA E-1.1	Fila
Revizia	Data	Semnatura	Nume	Aprobat	ing. P. Mirea				Pr. nr. :	1/1