

Obiectiv:

Baraj Dridu-Priza Mostiștea

**SPECIFICAȚIE DE MATERIALE GOSPODĂRIE DE CABLURI JOASĂ TENSIUNE ȘI
CIRCUITE SECUNDARE**

Nr. crt.	Simbol/ Circuit/ Denumire	Caracteristici tehnice	Cant. (buc.)	Tip / Furnizor de referință	Obs.
1	Bandă pentru împământare (în lungul traseelor de cabluri)	OL - Zn, 40x6mm 1,88kg/m			
2	Tub de protecție cabluri	PVC; Ø=160mm;			
3	Tub de protecție cabluri	PVC; Ø=90mm;			
4	Confecție metalică diverse profile	OL37			
5	Dopuri ignifuge				

NOTĂ:

- Cantitățile de materiale vor rezulta în urma stabilirii traseelor cablurilor și efectuării măsurătorilor în amplasament.