



MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APA BUZĂU-IALOMITA



Direcția Tehnică Exploatare, Mentenanță a ISNGA și Investiții
Serviciu Exploatare Integrată a ISNGA



Raspuns solicitare de clarificări

Referitor la anuntul de publicitate cu numarul ADV1540168 din 21.07.2026, pentru lucrarea „Reparatie celule de medie tensiune 20KvA, prin prezenta, va transmitem raspunsul la solicitarile de clarificari, dupa cum urmeaza :

1. Pentru dimensionarea corectă și corelarea echipamentelor noi cu cele existente, vă rugăm să ne transmiteți schema monofilară completa a postului de transformare (PTZ Siriu). Imaginea din Caietul de Sarcini nu are o rezoluție suficientă pentru extragerea datelor tehnice.

Atasam prezentei schema monofilară completa a postului de transformare (PTZ Siriu).

2. La secțiunea 2.1 „Obiectiv General” este menționată „Inlocuirea tablourilor electrice aferente stației de tensiune”, iar la secțiunea 3.2 se menționează că postul are componentă și „echipament de joasă tensiune”.

Tabloul de joasă tensiune face obiectul prezentei proceduri (trebuie oferat și înlocuit) sau rămâne cel existent?

Tablourile de joasa tensiune nu fac obiectul prezentului caiet de sarcini, raman cele existente.

3. Lucrarea trebuie executată de o firmă atestată ANRE și va necesita emiterea de buletine de încercări. Toate dosarele cu instalatii electrice se depun în baza ATR-ului valabil, pe care va rugam sa ni-l transmiteti.

Atasam prezentei Certificatele de racordare (ATR).

4. Referitor la punerea la dispozitie a formularelor mentionate

Prin Caietul de sarcini sunt solicitate urmatoarele formule:

- (i) Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări;***
- (ii) Lista cantităților de lucrări, pe categorii de lucrări;***
- (iii) Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale;***
- (iv) Lista cuprinzând consumurile cu forța de muncă;***
- (v) Lista cuprinzând consumurile privind transporturile;***
- (vi) Lista cuprinzând consumurile privind utilajele.***
- (vii) Organizarea de șantier - justificare valoare organizare de șantier***

Adresă de corespondență:

Str. Bucegi, nr. 20 bis, C.P. 120208, Buzău, jud. Buzău

Tel: +4 0238 725 446 | +4 0238 725 447

Fax: +4 0238 427 237

Email: dispecerat.ababi@dabi.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23706189 / 01.01.2007

Cod IBAN: RO57 TREZ 1665 0220 1X01 1198

Trezoreria Buzău

Pentru formularele solicitate nu se impune un format tip, ele fiind formulare devize, parte din Oferta financiara.

Cu respect,

DIRECTOR,

ing. Adrian POPA



Director tehnic E.M. ISNGA. I,

Ing. Marilena STOIAN

CO

Șef Serviciu Exploatare Integrată a ISNGA,

ing. Doina Roxana ADAM

Adresă de corespondență:

Str. Bucegi, nr. 20 bis, C.P. 120208, Buzău, jud. Buzău

Tel: +4 0238 725 446 | +4 0238 725 447

Fax: +4 0238 427 237

Email: dispecer@daib.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23706189 / 01.01.2007

Cod IBAN: RO57 TREZ 1665 0220 1X01 1198

Trezoreria Buzău