



MINISTERUL MEDIULUI,  
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ  
**APELE ROMÂNE**  
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU-IALOMITA



**Direcția Tehnică Exploatare, Mentenanță a ISNGA și Investiții**  
**Serviciu Exploatare Integrată a ISNGA**

A.N. "APELE ROMANE"  
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APA  
BUZĂU - IALOMITA  
Înreg. Nr. DTME - ELCP 113324  
Din 13.08.2026

**Răspuns solicitare de clarificări privind anunțul SICAP nr. ADV1542943/07.08.2026 – „Studiu de audibilitate și documentație tehnico-economică pentru montarea sistemului de alarmare în caz de rupere la barajul Siriu, SGA Buzău”**

### **1. Cu privire la echipa minimă recomandată**

*În cadrul Caietului de sarcini, la secțiunea „Cerințe de personal”, este menționată o „echipă minimă recomandată”, formată din: manager (șef) de proiect, inginer instalații electrice, specialist telecomunicații, specialist GIS/modelare acustică, expert elaborare studii de audibilitate și expert hidrotehnician.*

*Având în vedere caracterul de recomandare rezultat din formularea utilizată în Caietul de sarcini, precum și faptul că Ordinul MAI nr. 1.259/2006, invocat în documentația de atribuire, nu stabilește o asemenea componență minimă a echipei de personal pentru elaborarea studiului, vă rugăm să confirmați că structura de personal menționată în Caietul de sarcini are caracter orientativ/recomandat, iar nu obligatoriu, prestatorul având obligația de a asigura personalul adecvat și competențele necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a tuturor activităților prevăzute în Caietul de sarcini.*

Structura de personal menționată în Caietul de sarcini are caracter de recomandare, prestatorul având obligația de a asigura personalul adecvat și care are competențele necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a tuturor activităților prevăzute în Caietul de sarcini și respectarea normele legislative în vigoare.

### **2. Cu privire la datele și documentele puse la dispoziția prestatorului**

*Având în vedere că studiul de audibilitate presupune identificarea și analiza zonelor expuse riscului, ridicarea datelor topografice relevante, analiza reliefului și obstacolelor, a zonelor construite, căilor de comunicații, obiectivelor socio-economice, configurației terenului, condițiilor meteorologice, surselor de zgomot ambiental și inventarierea zonelor locuite și a obiectivelor sensibile, vă rugăm să precizați ce documente și date vor fi puse la dispoziția prestatorului de către Autoritatea Contractantă.*

*În mod particular, vă rugăm să precizați dacă vor fi furnizate:*

- **Planul de acțiune în caz de accident la barajul Siriu, râul Buzău;**

Adresă de corespondență:

Str. Bucegi, nr. 20 bis, C.P. 120208, Buzău, jud. Buzău

Tel: +4 0238 725 446 | +4 0238 725 447

Fax: +4 0238 427 237

Email: dispecerat.ababi@dabi.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23706189 / 01.01.2007

Cod IBAN: RO57 TREZ 1665 0220 1X01 1198

Trezoreria Buzău

- *hărțile/planurile privind unda de rupere și zonele potențial inundabile;*
- *datele GIS disponibile;*
- *planurile topografice și/sau modelele digitale ale terenului;*
- *datele privind populația și localitățile situate în zona de risc;*
- *amplasamentele obiectivelor sensibile;*
- *documentația tehnică aferentă sistemului de avertizare/alarmare existent;*
- *alte studii, date sau documentații tehnice relevante existente.*

Autoritatea contractanta va pune la dispozitie ofertantului declarat castigator:

- Planul de acțiune în caz de accident la barajul Siriu, râul Buzău, care include hărțile/planurile privind unda de rupere și zonele potențial inundabile, precum și datele privind populația și localitățile situate în zona de risc.

-documentația tehnică aferentă sistemului de avertizare/alarmare existent.

- alte studii, date sau documentații tehnice relevante existente.

Prestatorul are obligatia de a realiza toate studiile necesare pentru indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini.

### **3. Cu privire la cerința „Ridicarea datelor topografice relevante”**

*În cadrul Etapei I – Studiu de audibilitate, la activitatea de colectare a datelor, Caietul de sarcini prevede cerința „Ridicarea datelor topografice relevante”.*

*Având în vedere specificul studiului de audibilitate și faptul că pentru analiza reliefului, a obstacolelor și pentru realizarea modelării acustice pot fi utilizate date topografice/cartografice, date GIS și modele digitale ale terenului existente, vă rugăm să confirmați că această cerință se referă la colectarea, utilizarea și prelucrarea datelor topografice existente, puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă și/sau disponibile din surse oficiale, necesare realizării studiului de audibilitate.*

Colectarea, utilizarea și prelucrarea datelor (topografice/cartografice, date GIS și modele digitale ale terenului existente) este obligatia prestatorului, nu vor fi puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta.

### **4. Cu privire la documentația tehnico-economică**

*Caietul de sarcini prevede că „Documentația tehnico-economică va fi elaborată conform HG 907/2016”, fără a preciza în mod expres faza documentației solicitate.*

*Având în vedere conținutul și cerințele prevăzute în Caietul de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice, vă rugăm să confirmați dacă documentația solicitată urmează a fi elaborată la nivel de Studiu de fezabilitate (S.F.), conform HG nr. 907/2016.*

Adresă de corespondență:

Str. Bucegi, nr. 20 bis, C.P. 120208, Buzău, jud. Buzău

Tel: +4 0238 725 446 | +4 0238 725 447

Fax: +4 0238 427 237

Email: dispecerat.ababi@dabi.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23706189 / 01.01.2007

Cod IBAN: RO57 TREZ 1665 0220 1X01 1198

Trezoreria Buzău

Punctul 5.2 – Cerințe privind documentația tehnico -economică se va citi astfel:

“Documentația tehnico-economică va cuprinde cel puțin:

Memoriu tehnic

- situația existentă;
- necesitatea investiției;
- soluția tehnică propusă;

Piese desenate

- plan de situație;
- plan de încadrare;
- amplasamente sirene;
- scheme funcționale;
- scheme electrice și de comunicații;
- detalii de montaj.

Specificații tehnice pentru:

- sirene electronice;
- unități de comandă;
- echipamente radio;
- echipamente GSM/IP;
- surse UPS;
- acumulatori;
- software de comandă și monitorizare.

Deviz general- care să includă toate cheltuielile aferente realizării și montării sirenelor”

Cu stima,

**DIRECTOR**

ing. Adrian POPA



**Adresă de corespondență:**

Str. Bucegi, nr. 20 bis, C.P. 120208, Buzău, jud. Buzău

Tel: +4 0238 725 446 | +4 0238 725 447

Fax: +4 0238 427 237

Email: dispecerat.ababi@dabi.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23706189 / 01.01.2007

Cod IBAN: RO57 TREZ 1665 0220 1X01 1198

Trezoreria Buzău